

Общество с ограниченной ответственностью  
«Воркутинские системы безопасности»  
ИНН 1102044442/КПП 110301001  
169901, г. Воркута, пер. Разъездной, д. 1 литера «Д»  
Тел/Факс: 8 (82151)3-15-11, 8 921-951-01-20  
E-mail: [rbss2011@mail.ru](mailto:rbss2011@mail.ru)

**Протокол  
испытания  
пожарных кранов на водоотдачу**

г. Воркута

«11» ноября 2019г.

Наименование организации-эксплуатационника: МОУ «СОШ №39 имени Г.А. Чернова»

Наименование обслуживающей организации: ООО «ВСБ»

Комиссия в составе:

Заказчик: директор Маточкина Е.Н.

Исполнитель: представитель ООО «ВСБ» - директор Коновалов К.А., инженер Петров М.Ю.

Составили настоящий Протокол о том, что: в МОУ «СОШ №39 имени Г.А. Чернова» г. Воркуты по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Тиманская д.ба, были произведены испытания противопожарных кранов, в количестве 1 шт, с диаметром водопровода 51 мм. С пробным давлением 2,0-13,0 кгс/см<sup>2</sup> в течении 5 минут, стволом специальным мерным СМ с насадком 22 мм с наружным осмотром.

При испытании давления и наружном осмотре выявлено следующее:

№ п/п	Наименование объекта	№ пожарного крана	Статическое давление	Динамическое давление
1	Актальный зал	ПК-1	4,2	3,5

Пожарные краны были проверены на работоспособность путем пуска воды. Признаны годными для дальнейшей эксплуатации до следующей проверки в мае 2020 г.

Работы были произведены в соответствии с заявкой МОУ«СОШ №23» от 23.04.2019 г.

Протокол составлен 11.11.2019 г.

Представитель исполнителя:

Директор ООО «ВСБ»



Коновалова Н.В./

Представитель заказчика:

Директор МОУ «СОШ №39  
имени Г.А. Чернова»



Маточкина Е.Н./